

编号：CNEx26.4023X



国家防爆

防爆合格证

制造单位 北京阿贝克传感器技术有限公司
地址：北京市昌平区沙河镇能源东路1号院1号楼4层1单元411

产品名称 本安防爆位移传感器

型号规格 GHEX19-4025

防爆标志 Ex ia II C T6 Ga

产品标准 Q/ABK1001-2026

总装图号 GHEX19.Z1000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

记事:

1、本证书代表型号:

GHEX19-4100、GHEX19-4050、GHEX19-4025、GHEX19-4013、GHEX19-4006。

2、工作电压: 24VDC。

3、本安参数: $U_i=28V$, $I_i=93mA$, $P_i=0.651W$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0mH$ 。

4、使用环境温度: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ 。

5、外壳防护等级: IP68 (1m, 1h)。

6、本产品用在0区时, 应采取措施防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。

中心主任

颁发日期

2026年10月12日

本证有效期

2026年10月12日至2031年10月11日



南阳防爆电气科学研究院股份有限公司
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪
地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编: 473008 电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 网址: www.china-ex.com

2486 3343 4884 2205